

Коммунальное государственное учреждение  
«Общеобразовательная школа №2»

Техническая спецификация  
на оказание услуг по техническому обслуживанию КТП с силовыми  
трансформатором 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА.

**КТП-6/04 кВ кВ(S=1х630 кВА, находящейся по адресу:**

Акмолинская область, п. Бестобе ул.Ыбрай Алтынсарина, 47.

**При техническом обслуживании Исполнителю необходимо:** руководствоваться с действующими в Республике Казахстан нормативно-техническими документами:

Закон Республики Казахстан «Об электроэнергии» от 9 февраля 2004 года;  
«Правил пользования электрической энергии Республики Казахстан» утвержденных приказом

Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143;  
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных приказом

Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №246;  
«Правил технологического присоединения к электрическим сетям электропередающих организаций» утвержденных приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года № 327;

«Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» утвержденных приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247;

«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок»

| № п/п | Наименование работ                                                          | Ед-ца изм. | Количество оказываемых услуг в течение года |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 1     | Выезд специалистов для составления дефектной ведомости                      | Услуга     | 1                                           |
| 2     | Чистка, протирка трансформатора                                             |            |                                             |
| 3     | Проверка устройства освещения в РУ                                          |            |                                             |
| 4     | Обновление нумерации и диспетчерских наименований оборудования              |            |                                             |
| 5     | Замена дефектных изоляторов                                                 |            |                                             |
| 6     | Доливка масла                                                               |            |                                             |
| 7     | Замена предохранителя ПК, ПН                                                |            |                                             |
| 8     | Смазка, регулировка коммутационных аппаратов, перетяжка болтовых соединений |            |                                             |
| 9     | Покос травы вокруг ТП                                                       |            |                                             |
| 10    | Проф. испытание силового трансформатора                                     |            |                                             |
| 11    | Замер контура заземления                                                    |            |                                             |