

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17803230-1
Сатып алудың атауы:	Диэлектрлік қолғаптарды және 20 кВ диэлектрлік етіктерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43627042-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Электр тогының соғуына қарсы жеке қорғаныс құралдары
Лоттың сипаттауы:	Электр тогының соғуына қарсы жеке қорғаныс құралдары
Лоттың нөмірі :	87189354
Лоттың атауы :	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	қолды қорғауға арналған, аралас маталармен бірге краги бар арамен кесілген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	перчатки диэлектрические
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ул. Бухар Жырау, 9/2
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қолды электр тогының соғуынан қорғауға арналған диэлектрлік қолғаптар. Диэлектрик, жіксіз. Материал: табиғи латекс немесе электр оқшаулағыш қасиеттері бар резеңке. Мақсаты: электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде қызметкерлерді қорғау. Қорғау класы: 0. Электр қондырғыларының номиналды кернеуі: 1000 В дейін және қоса алғанда. Дизайн: бес саусақты, ұзартылған манжетпен. Аяқтау: жіксіз, серпімді, ыңғайлы жұмысты қамтамасыз етеді. Өлшемі: тұтынушы талаптарына сәйкес. Түсі: өндірушінің сипаттамаларына сәйкес. Жағдайы: жаңа, пайдаланылмаған. Қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі: Қолғаптар ГОСТ 12.4.307-2016 қолданыстағы талаптарына немесе балама қолданыстағы стандартқа сәйкес болуы керек. Сәйкестікті растау: сәйкестік құжаты және өндірушінің таңбалары.
Лоттың нөмірі :	87189261
Лоттың атауы :	Боттар
Лоттың сипаттауы:	арнайы костюмге арналған, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	боты диэлектрические 20 кВ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ул. Бухар Жырау, 9/2
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Диэлектрлік қорғаныс етіктері. Мақсаты: Электр қондырғыларында жұмыс істегенде аяқты электр тогының соғуынан қорғаңыз. Сынақ кернеуі: 20 кВ. Материал: диэлектрлік резеңке. Құрылысы: бір бөліктен жасалған, су өткізбейтін, қырлы, сырғанамайтын табаны бар. Үстіңгі: қорғаныс биіктігі табан мен жіліншікті сенімді оқшаулауды қамтамасыз етеді. Өлшемі: тұтынушымен келісіледі. Өнім жаңа, пайдаланылмаған және механикалық зақымдануы, жарықтары немесе басқа ақаулары болмауы керек. Етік ГОСТ 13385-78 «Полимерлі материалдардан жасалған арнайы диэлектрлік аяқ киім» талаптарына сәйкес болуы керек. Өнім өндірушінің атауымен, өлшемімен, шығарылған күнімен және сынақ кернеуімен белгіленуі керек. Жеткізу кезінде өнімнің паспорты және қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17803230-1
Наименование закупки:	Приобретение перчатки диэлектрические, боты диэлектрические 20 кВ
Номер лота:	№ 43627042-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током
Описание лота:	Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током
Номер пункта плана:	№ 87189354
Наименование пункта плана:	Перчатки
Описание пункта плана:	для защиты рук, с комбинированными тканями из спилка с крагами
Дополнительное описание пункта плана:	перчатки диэлектрические
Количество:	1
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бухар Жырау, 9/2
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	перчатки диэлектрические для защиты рук от поражения электрическим током. Диэлектрические, бесшовные. Материал изготовления: натуральный латекс или резина с электроизоляционными свойствами. Назначение: для защиты персонала при выполнении работ в электроустановках. Класс защиты: 0. Номинальное напряжение электроустановок: до 1000 В включительно. Конструкция: пятипалые, с удлинённой манжетой. Исполнение: бесшовные, эластичные, обеспечивающие удобство работы. Размер: согласно потребности заказчика. Цвет: согласно исполнению изготовителя. Состояние товара: новый, не бывший в эксплуатации. Соответствие требованиям безопасности: перчатки должны соответствовать применимым требованиям ГОСТ 12.4.307-2016 либо эквивалентного действующего стандарта. Подтверждение соответствия: наличие документа о соответствии и маркировки изготовителя.
Номер пункта плана:	№ 87189261
Наименование пункта плана:	Боты
Описание пункта плана:	для спецкостюма, мужские, резиновые, неутепленные
Дополнительное описание пункта плана:	боты диэлектрические 20 кВ
Количество:	1
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бухар Жырау, 9/2
Срок поставки:	течении 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Боты диэлектрические защитные. Назначение: защита ног от поражения электрическим током при работе в электроустановках. Испытательное напряжение: 20 кВ. Материал изготовления: диэлектрическая резина. Конструкция: цельнолитая, водонепроницаемая, с рифлёной нескользящей подошвой. Верх обуви: с защитной высотой, обеспечивающей надёжную изоляцию стопы и голени. Размер: согласовать с заказчиком. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов. Боты должны соответствовать требованиям ГОСТ 13385-78 «Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов». Изделие должно иметь маркировку изготовителя, размера, даты изготовления и испытательного напряжения. При поставке должны предоставляться паспорт изделия и документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.

