

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858875-1
Сатып алудың атауы:	Емхана үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81630231-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, консольді бір сатылы, берілуі 300 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автоматты өздігінен соратын сорғы қондырғысы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қаласы, Алматы ауданы, Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Аманат көшесі, 3
Жеткізу мерзімі:	Тауарлар сұраныстар негізінде жеткізіледі: өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде, ал жеткізуші – қазақстандық өндіруші үшін – 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сумен жабдықтауға арналған автоматты өздігінен соратын сорғы қондырғысы сорғыны, қысым қосқышын, Манометрді және кемінде 20 л көлденең мембраналық гидравликалық аккумуляторды қамтиды. Орнату қысым қосқышы мен қысым бағының тіркесімі арқылы тұрақты су қысымын және сорғыны автоматты түрде қосу/өшіруді қамтамасыз етуі керек. Сорғы берік құрылымға ие және коррозияға төзімді материалдардан жасалған болуы керек. Сорғы температураның қолайсыз жоғарылауы кезінде сорғыны дереу өшіруді қамтамасыз ететін кіріктірілген термиялық қорғаныспен жабдықталуы керек. Электр қозғалтқышы ауамен салқындатылуы керек және үнсіз жұмыс пен минималды техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін тұрақты майлау және тығыздағыштары бар үлкен шарикті мойынтіректермен жабдықталған болуы керек. Негізгі параметрлер: * Номиналды беру: кемінде 4 м3/сағ. * Максималды қысым: кемінде 54 м. * Максималды сору биіктігі: кем дегенде 8 м. * Максималды жұмыс қысымы: кем дегенде 6 бар. * Қуат кернеуі: 220-240 В, 50 Гц. * Қуатты тұтыну: 1,13 кВт-тан аспайды. * Қозғалтқыштың номиналды қуаты: кемінде 0,746 кВт. * Қорғау класы: Ір44-тен төмен емес. * Кіріс және шығыс қосылымдары: кем дегенде G 1". * Сорғы корпусының материалы: AISI 304 баспайтын болат. * Аккумулятордың көлемі: кем дегенде 20 л. * Орнату салмағы: 18,5 кг артық емес. * Жұмыс режимі: қысымды автоматты түрде қосу және өшіру. • Мақсаты: шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау, таза суды пайдалану кезінде қысымды арттыру және суару. Жеткізу жинағы: сорғы қондырғысы гидравликалық аккумулятормен, қысым қосқышымен, манометрмен және өндірушінің конфигурациясына сәйкес қажетті қосқыш элементтермен жинақталған. Жеткізілетін жабдыққа қойылатын талаптар: жаңа, пайдаланылмаған, зауытта жасалған, техникалық құжаттамасы және өндірушінің немесе Жеткізушінің кепілдігі бар. Кепілдік кем дегенде 24 ай Автоматическая самовсасывающая насосная установка для водоснабжения включает насос, реле давления, манометр и горизонтальный мембранный гидроаккумулятор объёмом не менее 20 л. Эта установка повышения давления должна иметь напорные отверстия, а также напорный бак, снижающий риск гидроудара в трубопроводной системе.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858875-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для поликлиники
Номер лота:	№ 81630231-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 300 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Автоматическая самовсасывающая насосная установка
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы г. Астана, район "Алматы", ул.Аманат, 3
Срок поставки:	Поставка Товара осуществляется на основании заявок: в течение 15 календарных дней со дня подачи заявки, а для поставщика— казахстанского производителя — в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автоматическая самовсасывающая насосная установка для водоснабжения включает насос, реле давления, манометр и горизонтальный мембранный гидроаккумулятор объёмом не менее 20 л. Эта установка повышения давления должна иметь напорные отверстия, а также напорный бак, снижающий риск гидроудара в трубопроводной системе. Установка должна поддерживать постоянное давление воды и автоматическое включение/отключение насоса, за счет сочетания реле давления и напорного бака. Насос должен иметь прочную конструкцию и выполнен из коррозионностойких материалов. Насос должен быть оснащён встроенной термозащитой, обеспечивающей немедленное отключение насоса при недопустимом повышении температуры. Электродвигатель должен иметь воздушное охлаждение и оснащён большими шарикоподшипниками с постоянной консистентной смазкой и уплотнениями, что обеспечивает бесшумную работу и минимальное обслуживание. Основные параметры: • Номинальная подача: не менее 4 м³/ч. • Максимальный напор: не менее 54 м. • Максимальная высота всасывания: не менее 8 м. • Максимальное рабочее давление: не менее 6 бар. • Напряжение питания: 220–240 В, 50 Гц. • Потребляемая мощность: не более 1,13 кВт. • Номинальная мощность двигателя: не менее 0,746 кВт. • Класс защиты: не ниже IP44. • Входное и выходное соединения: не менее G 1". • Материал корпуса насоса: нержавеющей сталь AISI 304. • Объём гидроаккумулятора: не менее 20 л. • Масса установки: не более 18,5 кг. • Режим работы: автоматическое включение и отключение по давлению. • Назначение: хозяйственно-питьевое водоснабжение, повышение давления и полив при использовании чистой воды. Комплект поставки: насосная установка в сборе с гидроаккумулятором, реле давления, манометром и необходимыми соединительными элементами согласно комплектации производителя. Требования к поставляемому оборудованию: новое, не бывшее в эксплуатации, заводского изготовления, с технической документацией и гарантией производителя или поставщика. Гарантия не менее 24 месяца