

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791916-1
Сатып алудың атауы:	Ойыл ОҚКБ трансформаторға қажетті қосылқы бөлшектері/
Лоттың нөмірі:	№ 88050289-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Оқшаулағыш
Лоттың сипаттауы:	шыны, істікті, 10 кВ дейінгі кернеу класы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Изолятор ШС-10
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Т.ұ.а. Балауса, Қайдауыл батыр к-сі 10
Жеткізу мерзімі:	Жыл бойы, Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша өтінім түскен күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ШС -10 қазықты шыны оқшаулағышы кернеуі 10 кВ-қа дейінгі айнымалы ток электр станциялары мен қосалқы станциялардың тарату құрылғыларында, сондай-ақ әуе электр беру желілерінде өткізгіштерді оқшаулауға және механикалық бекітуге арналған. Материалы: Шыңдалған шыныдан жасалған. Фарфордан айырмашылығы, шыны зақымдалған кезде толығымен сынады (ұсақталады), бұл тексеру кезінде желінің ақаулы учаскесін оңай анықтауға мүмкіндік береді. Номиналды кернеуі: 10 кВ. Механикалық бұзылудың ең төменгі жүктемесі (иілу кезінде): 12,5 кН. Ағып кету жолының ұзындығы: 300–340 мм. Тауар ҚР ДСМ СЭБК «Ақтөбе обаға қарсы күрес станциясы» РММ қоймасына жеткізілуі қажет. Мекен-жайы: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Балауса тұрғын үй алабы, Қайдауыл батыр көшесі 10.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791916-1
Наименование закупки:	Принадлежности, необходимые для трансформатора в Уилское ПЧО
Номер лота:	№ 88050289-ЗЦП1
Наименование лота:	Изолятор
Описание лота:	стеклянный, штыревой, класс напряжения до 10 кВ
Дополнительное описание лота:	Изолятор ШС-10
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы Ж.м. Балауса, ул. Кайдауыл батыра 10
Срок поставки:	В течение года, но не позднее 15 календарных дней с даты поступления заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стеклоанный штыревой изолятор ШС-10 предназначен для изоляции и механического крепления проводов на воздушных линиях электропередачи (ВЛ), а также в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 10 кВ. Материал: Изготавливается из закаленного стекла. В отличие от фарфора, стекло при повреждении разрушается полностью (крошится), что позволяет легко заметить аварийный участок на линии при осмотре. Номинальное напряжение: 10 кВ. Минимальная механическая разрушающая нагрузка на изгиб: 12,5 кН. Длина пути утечки: от 300 до 340 мм. Товар должен быть доставлен на склад РГУ «Актыбинская противочумная станция» КСЭК МЗ РК. По адресу: г.Актобе, район Алматы, жилой массив Балауса, ул.Кайдауыл батыра 10.