

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779277-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіргіш сатып алу 2026 ж.
Лоттың нөмірі:	№ 87643367-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	көмірқышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Алиханова к-сі 11а
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, егер өнім беруші тауар өндіруші болса 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы талаптар мен мақсаттар Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, Шығарылған жылы-2026 жылдан ерте болмауы тиіс. Өрт сөндіргіш в (сұйық заттар), с (газ тәрізді заттар) және Е (орындалуына қарай 1000 В дейін немесе 10 000 в дейін кернеудегі электр қондырғылары) сыныптарындағы өрттерді сөндіруге арналған. Жеткізу Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тиіс (ҚР өрт қауіпсіздігі ережелері, ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005). 2. Техникалық және пайдалану сипаттамалары: • Өрт сөндіргіш түрі: портативті көмірқышқыл газы. • Таңбалау: ОУ-5 (заряд массасы 5 кг көмірқышқылды өрт сөндіргіш). • Өрт сөндіргіш заттың массасы (көмірқышқыл газы / көмірқышқыл газы): 5,0 кг (рұқсат етілген ауытқуы -0,25 кг артық емес). • Корпустың сыйымдылығы: кем дегенде 6,7 литр. • Корпустағы жұмыс қысымы: +20 °С температурада 5,88 МПа (60 кгс/см²). • Өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы: кемінде 8 секунд. • Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы: кемінде 3,0 метр. • Модельдік өрт ошағының дәрежесі (өрт сөндіру қабілеті): 55В төмен емес. • Зарядталған өрт сөндіргіштің толық массасы: 18,0 кг-нан аспайды. • Пайдалану және сақтау температурасының диапазоны: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін. • Корпустың қызмет ету мерзімі: кем дегенде 10 жыл. 3. Жеткізудің толықтығы: • Тұрақты полимермен немесе эмальмен қапталған қызыл түске боялған өрт сөндіргіш корпусы (жоғары қысымды болат цилиндр). • Роторлы немесе пластик түріндегі сақтандырғыш чегі және пломбасы бар рычаг түріндегі құлыптау-іске қосу құрылғысы. • Өткізбейтін материалдан жасалған диффузоры (қоңырауы) бар түсу шлангісі (ұзындығы кемінде 0,4 м). • Шығарылған күні мен толтырылған баллонның массасы бар дайындаушы зауыттың ОТК белгісі бар мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдеріндегі бұйымның паспорты. • Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және кепілдік талоны. 4. Сапа, қауіпсіздік және сертификаттау талаптары • Тауарға Кеден одағының / Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі сертификаты қоса берілуі тиіс. • Өрт сөндіргіштің корпусында өндірушінің атауын, өрт сөндіргіштің маркасын, заряд массасын, сөндіру сыныптарын, жанармай құю/куәландыру күнін және қолдану жөніндегі нұсқаулықты көрсете отырып, анық өшірілмейтін таңбалау (затбелгі немесе жібек экранды басып шығару) жазылуы тиіс. • Құлыптау құрылғысы герметикалықты қамтамасыз етуі керек; заряд массасының ағып кетуінің рұқсат етілген мөлшері жылына 50 грамнан аспауы керек. 5. Кепілдік және қызмет көрсету • Жеткізу күнінен бастап өрт сөндіргіштің кепілдік мерзімі -12 ай. • Жеткізуші кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақау немесе газдың нормадан жоғары ағуы анықталған кезде ақауларды тегін ауыстыруға немесе түзетуге кепілдік береді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779277-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушителя на 2026 г.
Номер лота:	№ 87643367-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	углекислотный
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель
Количество:	18
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Алиханова 11а
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора, в случае если поставщик товаропроизводитель 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, год выпуска — не ранее 2026 года. Огнетушитель предназначен для тушения пожаров классов В (жидкие вещества), С (газообразные вещества) и Е (электроустановки, находящиеся под напряжением до 1000 В или до 10 000 В в зависимости от исполнения). Поставка должна соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области пожарной безопасности (Правила пожарной безопасности РК, СТ РК ГОСТ Р 51057-2005). 2. Технические и эксплуатационные характеристики • Тип огнетушителя: переносной углекислотный. • Маркировка: ОУ-5 (огнетушитель углекислотный с массой заряда 5 кг). • Масса огнетушащего вещества (диоксид углерода/углекислота): 5,0 кг (с допустимым отклонением не более –0,25 кг). • Вместимость корпуса: не менее 6,7 литров. • Рабочее давление в корпусе: 5,88 МПа (60 кгс/см²) при температуре +20 °С. • Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 8 секунд. • Длина струи огнетушащего вещества: не менее 3,0 метров. • Ранг модельного очага пожара (огнетушащая способность): не ниже 55В. • Полная масса заряженного огнетушителя в сборе: не более 18,0 кг. • Диапазон температур эксплуатации и хранения: от –40 °С до +50 °С. • Срок службы корпуса: не менее 10 лет. 3. Комплектность поставки • Корпус огнетушителя (баллон стальной высокого давления), окрашенный в красный цвет устойчивым полимерным или эмалевым покрытием. • Запорно-пусковое устройство рычажного типа с предохранительной чекой и опломбированием роторного или пластикового типа. • Выкидной шланг (длиной не менее 0,4 м) с диффузором (раструбом) из нетокпроводящего материала. • Паспорт изделия на государственном (казахском) и русском языках с отметкой ОТК завода-изготовителя, содержащий дату выпуска и масса заправленного баллона. • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон. 4. Требования к качеству, безопасности и сертификации • Товар должен сопровождаться сертификатом соответствия Таможенного союза / Республики Казахстан на требования пожарной безопасности. • На корпусе огнетушителя должна быть нанесена четкая несмываемая маркировка (этикетка или шелкография) с указанием наименования производителя, марки огнетушителя, массы заряда, классов тушения, даты заправки/освидетельствования и инструкции по применению. • Запорное устройство должно обеспечивать герметичность; допустимая величина утечки массы заряда — не более 50 грамм в год. 5. Гарантия и сервисное обслуживание • Гарантийный срок службы огнетушителя с даты поставки —12 месяцев. • Поставщик гарантирует бесплатную замену или устранение дефектов при обнаружении заводского брака или утечки газа выше нормы в течение гарантийного срока.